LABORATORIO BADO
www.laboratoriobado.com.ar • contacto@laboratoriobado.com.ar

Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Av. Mitre 1861 Florida • Tel. 4761-6914 Telfax: 4760-2739

SOLICITADO POR:* **PROTOCOLO:L 296182**

IDENTIFICADO:RUTA 8 KM 47.50 PILAR **FECHA: 20/11/2024**

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

	VALOR HALLADO		VALORES DE REFERENCIA
HOUSE PRINCIPAL			
Muestras :			
Bacterias Mesófilas	:0	U.F.C./ml.	Hasta 500 U.F.C./ml.
Bacterias Coliformes	:0	U.F.C./100 ml.	Hasta 3 U.F.C./100 ml.
Bacterias Colifecales	:AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.
Pseudomonas aeruginosa	:AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.

CONCLUSIONES : En base a normas del Código Alimentario Argentino (Art.982 - Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N° 494 del 7/07/1994).

MUESTRA: : APTA PARA EL CONSUMO.

MUESTRA: : PARA EL CONSUMO.

Habilitación Institucional: Expediente N° 2900-62886/03 - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Dr. Juan Carlos Bado
BIOQUIMICO
M.N. 9716 - M.P. 5537

Dr. Roberto F. Bado
BIOQUIMICO
M.N. 9297 - M.P. 5435

LABORATORIO BADO
www.laboratoriobado.com.ar • contacto@laboratoriobado.com.ar

Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Av. Mitre 1861 Florida • Tel. 4761-6914 Telfax: 4760-2739

SOLICITADO POR:* **PROTOCOLO:L 296183**

IDENTIFICADO:RUTA 8 KM 47.50 PILAR **FECHA: 20/11/2024**

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

	VALOR HALLADO	VALORES DE REFERENCIA	
PUELCHE 82			
Muestras	:		
Bacterias Mesófilas	:0	U.F.C./ml.	Hasta 500 U.F.C./ml.
Bacterias Coliformes	:0	U.F.C./100 ml.	Hasta 3 U.F.C./100 ml.
Bacterias Colifecales	:AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.
Pseudomonas aeruginosa	:AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.

CONCLUSIONES : En base a normas del Código Alimentario Argentino (Art.982 - Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N° 494 del 7/07/1994).

MUESTRA: : APTA PARA EL CONSUMO.

MUESTRA: : PARA EL CONSUMO.

Habilitación Institucional: Expediente N° 2900-62886/03 - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Dr. Juan Carlos Bado
BIOQUIMICO
M.N. 9716 - M.P. 5537

Dr. Roberto F. Bado
BIOQUIMICO
M.N. 9297 - M.P. 5435

LABORATORIO BADO
www.laboratoriobado.com.ar • contacto@laboratoriobado.com.ar

Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Av. Mitre 1861 Florida • Tel. 4761-6914 Telfax: 4760-2739

SOLICITADO POR:* **PROTOCOLO:L 296184**

IDENTIFICADO:RUTA 8 KM 47.50 PILAR **FECHA: 20/11/2024**

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

	VALOR HALLADO		VALORES DE REFERENCIA
CANCHA DE FUTBOL			
Muestras	:		
Bacterias Mesófilas	:0	U.F.C./ml.	Hasta 500 U.F.C./ml.
Bacterias Coliformes	:0	U.F.C./100 ml.	Hasta 3 U.F.C./100 ml.
Bacterias Colifecales	:AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.
Pseudomonas aeruginosa	:AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.

CONCLUSIONES : En base a normas del Código Alimentario Argentino (Art.982 - Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N° 494 del 7/07/1994).

MUESTRA: : APTA **PARA EL CONSUMO.**

MUESTRA: : **PARA EL CONSUMO.**

Habilitación Institucional: Expediente N° 2900-62886/03 - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Dr. Juan Carlos Bado
BIOQUIMICO
M.N. 9716 - M.P. 5537

Dr. Roberto F. Bado
BIOQUIMICO
M.N. 9297 - M.P. 5435

LABORATORIO BADO
www.laboratoriobado.com.ar • contacto@laboratoriobado.com.ar

Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Av. Mitre 1861 Florida • Tel. 4761-6914 Telfax: 4760-2739

SOLICITADO POR: *

PROTOCOLO: L 296181

IDENTIFICADO: RUTA 8 KM 47.50 PILAR

FECHA: 20/11/2024

EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA

CHEKEN 37

	VALOR HALLADO		VALORES DE REFERENCIA
Muestras	:		
Bacterias Mesófilas	:0	U.F.C./ml.	Hasta 500 U.F.C./ml.
Bacterias Coliformes	:0	U.F.C./100 ml.	Hasta 3 U.F.C./100 ml.
Bacterias Colifecales	:AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.
Pseudomonas aeruginosa	:AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.

CONCLUSIONES : En base a normas del Código Alimentario Argentino (Art.982 - Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N° 494 del 7/07/1994).

MUESTRA: : APTA PARA EL CONSUMO.

MUESTRA: : PARA EL CONSUMO.

Habilitación Institucional: Expediente N° 2900-62886/03 - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Dr. Juan Carlos Bado
BIOQUIMICO
M.N. 9716 - M.P. 5537

Dr. Roberto F. Bado
BIOQUIMICO
M.N. 9297 - M.P. 5435